

Wasserversorgung Rigi – Kaltbad

Information für unsere Wasserbezüger

Wasserproben: Für die Sicherstellung der Wasserqualität werden regelmässig Wasserproben genommen. Die Proben entsprachen den chemischen sowie den mikrobiologischen Anforderungen unseres Lebensmittelgesetzes.
Wir prüfen unser Wasser im Laboratorium der Urkantone in Brunnen.

Probetag 27. Juni 2025

PH-Wert: 7.68

Gesamthärte: 21.3 frz. H° = mittelhart

Nitrat: 3.7 mg pro Liter Toleranzwert 40 mg pro Liter

Wasserherkunft: Auf der Rigi wird ausschliesslich Quellwasser an die Bezüger abgegeben. Das Hauptquellgebiet befindet sich zwischen Kaltbad und Romiti. Unterhalb von Romiti ist die Quelle Zopf. Das Zopfwasser wird bei geringer Quellschüttung im oberen Gebiet benötigt. Das Quellwasser wird in der Aufbereitungsanlage Romiti durch einen Sandfilter gefiltert und durch eine UV (Ultraviolettes Licht) Anlage entkeimt. Danach wird das Wasser zum Reservoir Gratalp gepumpt und an Sie als Bezüger abgegeben.

Auskunft: Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Brunnenmeister: Philipp Zimmermann, 077 480 88 30

Korporationsverwalter: Joe Imgrüth, Kantonsstrasse 43, 6353 Weggis 079 606 62 62

Der Brunnenmeister

Philipp Zimmermann